



РОССИЯ, 650000, КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ 6, ТЕЛ: (384-2) 36-26-83, ФАКС (384-2) 36-26-83

ИСХОД №

925

ОТ "21" 09

2018 г.

Для формирования земельных участков
под строительство

Начальнику Управления архитектуры
и градостроительства Администрации г. Кемерово
Костикову В.С.

Технические условия

о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения
земельного участка расположенного по адресу: г. Кемерово, просп. Притомский, 2

(разрешенное использование – общественное управление)

(Технические условия №882 от 13.09.2018г. считать не действительными)

1. **Водоснабжение** возможно предусмотреть от водопровода D600 юго-восточнее строения №1 по пр. Притомский (здание Учебного центра Детской железной дороги).
2. Рабочее давление в городской сети водопровода составляет 2,6 атм.
3. **Водоотведение** возможно предусмотреть в канализационный коллектор D1000 западнее земельного участка.
4. Максимальная нагрузка по:
 - воде – $56,75 \text{ м}^3/\text{сут.}$ (наружное пожаротушение – 30 л/с)
 - канализации – $56,75 \text{ м}^3/\text{сут.}$
5. В заявленные границы земельного участка попадают действующие сети водоотведения:
 - Самотечно-напорный коллектор $2D=700$ (от Пионерского бульвара до КГН «Орбита»);
 - Канализационный коллектор D150 (от здания Учебного центра Детской железной дороги по пр. Притомский, 1, - МАУ «Детская железная дорога аб. 2100).На защиту или переустройство этих сетей требуется разработка отдельных технических условий.
6. В непосредственной близости с границей земельного участка (с западной стороны) проходит канализационный коллектор D1000, поэтому необходимо выдержать нормативное расстояние от коллектора до обреза фундаментов зданий не менее 3 метров.
7. Размер платы за технологическое присоединение определен Постановлением РЭК КО №200 от 16.06.2015г. и зависит от конкретных объемов работ, необходимых для технологического присоединения объекта.
8. Срок действия Технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры выданных ТУ могут быть изменены.
9. Конкретный срок подключения проектируемого объекта будет определен при заключении договора технологического присоединения к сетям ВиК ОАО «СКЭК».

Главный инженер АО «КемВод»

Д.В. Никулин

Заместитель генерального директора

ОАО «СКЭК»

Д.Д. Волков